



LEGENDA

- =PVC** Centrala FBI-OMNI 600EU
- Tp_01** LCD tipkovnica OMNI-KP
- L01 N01** Ln – br.linije Nn – br. detektor
IR DETEKTOR – dualni detektor
- Magnetni kontakt na vratima
- S1** Alarmna sirena vanjska

Opaska:
Kablovi za unutrašnje veze so polaženi u kabelske kanale, regale...
Mikro lokaciju je bilo potrebano odrediti tekom montaže.
Inštalacije su odvojene od ostalih jakotočnih inštalacija min. 200mm.

Investitor: Owner:	KOMRAD d.o.o Ulica Brade Radica 2 33520 Slatina	Objekt/lokacija: Facility/location:	Izgradnja objekta za pripravu vode za piće vodocrpljašta "Voćin – Sobunar" kapaciteta 10
Pofovodjač: Subcontractor:		Dio objekta/sistema: Part of facility/system:	Objekt za pripravu vode za piće

Ime/Name:	Id. br./Id.No.:	Datum/Date:	Polpis/Sign.:
(Potvrdi) OVP: Approved:	B.Žigon, u.d.i.s. S-0973		
(Potvrdi) OP: Confirmed:	D.Friškovec, u.d.i.e. E-0282		

Izradio: Designed:	Datoteka: File:	Br projekta: Proj.Nos:	Vrsta projekta: Type of proj.doc:	Vrsta nočra/mape: Type of draw./map:	st/ n/
M.Zaveršnik, mag.inž.el.	*.dwg	1143/2016	PR.IZV.ST.	M4	1/1

Šibka snaga – dispozicija	IZS: 0402	ESOTECH	Ujerilo/Scale: 1:50	Datum/Date: Kolovoz 2017
			Identifikacijski br.: 9.4	Pr./Rec: 0